

Richtlijnen m.b.t. ventilatie en koeling schoolgebouwen

De afgelopen weken is in de media veel aandacht besteed aan de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.

Op maandag 17 augustus hebben schoolbesturen informatie ontvangen van het ministerie van OC&W m.b.t. het in kaart brengen van de effecten van de luchtbehandelingssystemen in hun schoolgebouwen en de communicatie daarover met ouders, medewerkers en leerlingen. Zie:

<https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2020/nieuwsflits-po-17-augustus>

Voor Kindantescholen betekent dit concreet het volgende:

- Voor alle scholen zal door een onafhankelijke externe partij een check gedaan worden om te onderzoeken of aanwezige luchtbehandelingssystemen veilig gebruikt kunnen worden.
- Op basis van de daaruit voortkomende rapportages zal contact opgenomen worden met de GGD om vast te stellen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
- Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan alle ouders en medewerkers de bevindingen. Mochten er aanpassingen nodig zijn aan luchtbehandelingssystemen of ventilatiesystemen, dan ligt er voor genoemde datum een plan om ervoor te zorgen dat een gebouw voldoet aan de nu geldende richtlijnen

Adviezen bij de start van het schooljaar:

De volgende adviezen gelden m.i.v. 18 augustus:

- Voorkom luchtstromen van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren.
- Zet airco's niet aan in ruimtes waarin medewerkers en leerlingen verblijven. Deze systemen veroorzaken recirculatie van lucht hetgeen ongewenst is. Koeling via airco's kan als optie wel ingezet worden op het moment dat ruimtes niet in gebruik zijn, bijvoorbeeld 's avond en 's nachts wanneer natuurlijke ventilatie met open ramen niet mogelijk is vanwege inbraak en vandalisme risico's.
- Ventileer waar mogelijk op natuurlijke wijze door ramen en deuren open te zetten.
- Neem bij vragen contact op met Facilities via Sjef Weijman, 06-42815864 of s.weijman@kindante.nl